Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart

Cuerpo notificado n.° 0672

Certificado de constancia de las prestaciónes

N.° 0672-CPR-0089

De acuerdo con el *Reglamento (UE) n.° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2011* (Reglamento sobre productos de construcción, CPR), el certificado tiene una validez de

el/los producto(s) de construcción	**Dispositivo de retención automatico y secuencia de cierre „GEZE E-ISM-rail de deslazimiento para Boxer tamaño 2-4 y Boxer tamaño 3-6“** **con la clasificación correspondiente al anexo 1 de este certificado**
introducido en el mercado por bajo el nombre o la marca comercial	**GEZE GmbH** **Reinhold-Vöster-Str. 21-29** **71229 Leonberg** **Alemania**
fabricado en la(s) planta(s) de producción	**Empresa 01 y Empresa 03**

Este certificado indica que todas las disposiciones relativas a la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones descritas en

Anexo ZA de la(s) norma(s) armonizada(s)	**EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 y EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006**
sistema correspondiente	**1**

han sido aplicadas en el control de producción en fábrica y cumplen todos los requisitos descritos en las mismas

constancia de las prestaciones de el producto de construcción.

Este certificado fue emitido por primera vez el **13.12.2016** (versión alemana) y sigue siendo válido, siempre que ni la norma armonizada, el producto de construcción, los métodos AVCP ni las condiciones de producción de la fábrica se hayan modificado sustancialmente, a menos que el certificado ha sido suspendido o retirado por el organismo de certificación de producto notificado.

Este documento fue traducido solamente para los propósitos informativos. El original está en la lengua alemana. El ajuste alemán es decidido en la caja de una duda.

UNIVERSITÄT STUTTGART (Sello) MATERIALPRÜFUNGSANSTALT

Stuttgart, 26.08.2019

Dr. rer. nat. Stefan Lehner
Director del Organismo de certificación

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-11027-05-00

hEN 1+ 1 sp / 5

Anexo 1

al certificado de constancia de las prestaciones n° 0672-CPR-0089

Clasificación de dispositivo de retención y secuencia de cierre*

EN 1155	**3**	**8**	**6 3**	**1**	**1**	**4**

EN 1158	**3**	**8****	**6 3**	**1**	**1**	**4**

Indicación: Para los ciarrapuertas con dispotivo de retención elcetromagnética y para los cierrapuertas de libre movimiento, de los cuales el ángulo de apertura por el dispositivo está limitado deben ser equipados con un tope de puerta aparte.

* variante permitida para montaje: ajuste a presión con tuerca pivotante

** Los cierrapuertas „GEZE Boxer tamaño 2-4" y „GEZE Boxer tamaño 3-6" no son cierrapuertas con apertura automática (categoría 8). Evidaentemente an sido conforme con DIN EN 1158, páraffo 7.2.7.5 500.000 ciclos comprobados necesarios en la manera discrita del ensayo para los cierrapuertas de categoria 8.

Stuttgart, 26.08.2019

Laboratorio de pruebas de material - Universidad de Stuttgart
Departamento Protección contra incendios
Organismo de certificación

(Dr. rer. nat. Stefan Lehner)
Director del Organismo de certificación

(Sello)

hEN 1+ Esp. 5